



MODÈLE Série K4000

- Disconnect power at the circuit breaker(s) or disconnect switch(es) before beginning installation or servicing.
- Do NOT use the OFF state of the photocontrol for equipment servicing.

• **DO NOT MOUNT WITH THE WIRES FACING UP.**

Input Voltage	120 V Photocontrols	120-277 V Photocontrols	208-277 V Photocontrols	347 V Photocontrols	480 V Photocontrols
Load Ratings	Tungsten: 15 A, 1800 W Ballast: 8.3 A, 1000 VA	Tungsten: 15 A, 1800-4150 W Ballast: 8.3 A, 1000-2300 VA	Tungsten: 15 A, 3100-4150 W Ballast: 8.3 A, 1700-2300 VA	Tungsten: 15 A, 5205 W Ballast: 8.3 A, 2880 VA	Tungsten: 15 A, 7200 W Ballast: 8.3 A, 4000 VA

1. Make sure to turn the power off at the breaker before installation.
2. Mount with an approved outdoor junction box or fixture using the included gasket and nut. (See photo)
DO NOT MOUNT WITH THE WIRES FACING UP OR ON THE BOTTOM OF AN ENCLOSURE.
4. Orient the lens of the photocontrol so it faces NORTH and away from artificial light sources that may cause the load to turn off at night.
5. See diagram below for wiring.
6. When all wiring is complete, you can turn the breaker back on to restore power to the photocontrol.
7. Test the unit by covering the lens of the photocontrol with a leather glove or similar. The photocontrol should react to a change within 60 seconds.

Wiring Diagram

Line 1
Input (from breaker)

Black

White




Red

Load 1
Output (to lights)


Neutral or Line 2
(if 120/277/347 Vac) (if 208/240/480 Vac)

Load 2/Neutral

Photocell Wires	120/277/347 V Description	Photocell Wires	208/240/480 V Description
Black	Connect Line 1 (hot) wire from the breaker panel	Black	Connect Line 1 (1st hot) wire from breaker panel
White	Connect Neutral from breaker panel (you can connect the neutral for the lights or contactor you are controlling here too)	White	Connect Line 2 (2nd hot) wire from breaker panel. Here you can also connect the Load 2 wire for the lights or contactor you are controlling. (The other load wire connects to the RED wire *see below)
Red	Connect Load 1 wire (switched hot to lights or contactor) here	Red	*Connect Load 1 wire for the load (switched hot to lights or contactor) here



PRO TIP: Use when there is a high amount of incident light on the photocontrol from artificial light sources that may interfere with proper operation of photocontrol.



Instructions d'installation et de configuration

- Débrancher l'alimentation au niveau des disjoncteurs ou des sectionneurs avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.
- Ne PAS utiliser l'état ARRÊT de la commande photo-électronique pour travailler sur le matériel.

• **NE PAS MONTER AVEC LES FILS VERS LE HAUT.**

Tension d'entrée	120 V Photocontrôles	120-277 V Photocontrôles	208-277 V Photocontrôles	347 V Photocontrôles	480 V Photocontrôles
Capacités de charge	Tungstène: 15 A, 1800 W Ballast: 8.3 A, 1000 VA	Tungstène: 15 A, 1800-4150 W Ballast: 8.3 A, 1000-2300 VA	Tungstène: 15 A, 3100-4150 W Ballast: 8.3 A, 1700-2300 VA	Tungstène: 15 A, 5205 W Ballast: 8.3 A, 2880 VA	Tungstène: 15 A, 7200 W Ballast: 8.3 A, 4000 VA

1. Veiller à couper l'alimentation au niveau du disjoncteur avant de procéder à l'installation.
2. Effectuer le montage à l'aide d'une boîte de dérivation ou un luminaire homologués pour l'extérieur à l'aide du joint et de l'écrou fournis (Voir photo)





NE PAS MONTER AVEC LES FILS ORIENTÉS VERS LE HAUT OU VERS LE BAS D'UN BOÎTIER.

4. Orienter la lentille de la commande photo-électronique de sorte qu'elle soit orientée vers le NORD et à l'écart de sources de lumière artificielle susceptibles de provoquer l'ouverture du circuit de charge la nuit.
5. Voir le schéma de câblage ci-dessous.
6. Une fois le câblage terminé, il sera possible de remettre le disjoncteur en marche pour rétablir l'alimentation dans la commande photo-électronique.
7. Pour vérifier le fonctionnement, couvrir la lentille de la commande photo-électronique avec un gant de cuir ou un produit similaire. La commande photo-électronique doit réagir à ce changement au bout de 60 secondes.

Schéma de câblage


Le schéma illustre le câblage d'un interrupteur différentiel à 3 pôles. Le dispositif est représenté par un rectangle vertical avec une vis de réglage sur le côté gauche. Trois bornes de connexion sont situées à la base : une gauche étiquetée 'Noir', une centrale étiquetée 'Blanc', et une droite étiquetée 'Rouge'. Les connexions sont les suivantes : la borne 'Noir' est reliée à la 'Ligne 1' (Entrée depuis le disjoncteur) ; la borne 'Blanc' est reliée à la 'Ligne 2' (Neutre ou Ligne 2, avec des tensions indiquées : si 120/277/347 V CA ou si 208/240/480 V CA) ; la borne 'Rouge' est reliée à la 'Charge 1' (Sortie vers les voyants). Une 'Charge 2/Neutre' est également indiquée sur la ligne de la Ligne 2.

Fils de cellule photo-électrique	120/277/347 V Description	Fils de cellule photo-électrique	208/240/480 V Description
Noir	Raccorder le fil de la ligne 1 (phase) provenant du panneau de disjoncteurs.	Noir	Raccorder le fil de la ligne 1 (1er fil de phase) provenant du panneau de disjoncteurs.
Blanc	Raccorder le neutre provenant du panneau de disjoncteurs (il est possible de raccorder le neutre pour les voyants ou le contacteur commandés depuis ici également).	Blanc	Raccorder le fil de la ligne 2 (2 ^e fil de phase) provenant du panneau de disjoncteurs. Il est également possible de raccorder le 2 ^e fil de charge pour les voyants ou le contacteur commandés depuis ici. (L'autre fil de charge être raccorder au fil ROUGE, *voir ci-dessous)
Rouge	Raccorder le 1 ^{er} fil de charge (commuté sous tension pour les voyants ou le contacteur) ici	Rouge	* Raccorder le 1er fil de charge pour la charge (commuté sous tension pour les voyants ou le contacteur) ici



- 1 écran pare-lumière en métal (22LG0120), pour les modèles avec montage sur tige ou sur tige et support pivotant

CONSEIL DE PROFESSIONNELS : À utiliser si la commande photo-électronique est exposée à une grande quantité de lumière incidente provenant de sources de lumière artificielle susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.



INTERMATIC®

MODELO serie K4000

FOTOCONTROL TÉRMICO

Instalación e instrucciones de configuración

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio o descarga eléctrica

- Desconecte la alimentación eléctrica de los disyuntores o desconecte los interruptores antes de comenzar la instalación o el mantenimiento.
- NO use el estado OFF (apagado) del control fotoelectrónico para realizar mantenimiento del equipo.

AVISO

- NO LO MONTE CON LOS CABLES HACIA ARRIBA.

Capacidades: (No compatible con LED)

Voltaje de entrada	120 V Fotocontrols	120-277 V Fotocontrols	208-277 V Fotocontrols	347 V Fotocontrols	480 V Fotocontrols
Capacidades de carga	Tungsteno: 15 A, 1800 W Balasto 8.3 A, 1000 VA	Tungsteno: 15 A, 1800-4150 W Balasto: 8.3 A, 1000-2300 VA	Tungsteno: 15 A, 3100-4150 W Balasto: 8.3 A, 1700-2300 VA	Tungsteno: 15 A, 5205 W Balasto: 8.3 A, 2880 VA	Tungsteno: 15 A, 7200 W Balasto: 8.3 A, 4000 VA

- Instalación:
1. Asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica en el disyuntor antes de la instalación.

2. Monte con una caja de conexiones o luminaria aprobada para exteriores con la junta y la tuerca incluidas. (Ver foto)



NO MONTE CON LOS CABLES HACIA ARRIBA O EN LA PARTE INFERIOR DE UN RECINTO.

4. Oriente la lente del control fotoelectrónico de forma que apunte al NORTE y lejos de fuentes de luz artificiales que puedan provocar que la carga se apague por la noche.

5. Consulte el diagrama que aparece a continuación para ver el cableado.

6. Cuando todo el cableado esté completo, puede volver a activar el disyuntor para restablecer la alimentación eléctrica del control fotoelectrónico.

7. Para probar la unidad, cubra la lente del control fotoelectrónico con un guante de cuero o similar. El control fotoelectrónico debe reaccionar al cambio en el transcurso de 60 segundos.



- Accesorios incluidos:
- 1 pantalla de luz metálica (22LG0120): modelos de montaje en vástago y de montaje en vástago y giratorio

CONSEJO PROFESIONAL:

Se debe usar donde hay una gran cantidad de luz incidente en el control fotoelectrónico proveniente de fuentes de luz artificiales que puedan interferir con el funcionamiento correcto del control fotoelectrónico.
- SOPORTE DE PANTALLA DE LUZ (22LG0120)

LIMITED WARRANTY

Warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For warranty service go to: <http://www.intermatic.com> or call 815-675-7000.

GARANTIE LIMITÉE

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000.

GARANTÍA LIMITADA

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, Customer Service 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.intermatic.com> o llame al 815-675-7000

